

真空装置を10年以上ご使用のお客様へ

# 『電装部品

# 更新のお奨め』

真空装置を10年以上稼働していると電装部品が劣化して大きなトラブルや感電・火災の恐れがあります。部品の更新をお奨め致します。



電磁接触器：正常な状態



接点の消耗による軽度の焼損



重度の焼損

現行部品への交換工事を承りますので  
お気軽に当社へご相談下さい！

詳しい説明やお見積り・お問い合わせは、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

株式会社 昭和真空 サービス部 CS課

〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3062番地10

電話 042-764-0372

[maintenance-repair@showashinku.co.jp](mailto:maintenance-repair@showashinku.co.jp)